



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области
188662, Ленинградская область, ул. Оборонная, д. 51, п. Мурино, Всеволожский район,
тел./факс 8(812) 640-05-65, «Единый телефон доверия» (812) 579-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района
187342, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Запрудная, д. 1,
Тел./факс: 8(812) 448-72-43, 8(812) 448-72-40, e-mail: ogpn-kr@yandex.ru

Предписание № 2-19-69-78/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
для юридического лица – Частное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №10 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»

Во исполнение распоряжения (приказа) заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области – заместителя главного государственного инспектора Ленинградской области по пожарной безопасности Попугаева А.Ю. №2-19-69-78 от «19» мая 2017 г., в период с 14 ч 00 мин. «14» июня 2017 г. по 12 ч 00 мин. «29» июня 2017 г. проведена плановая выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области лейтенантом внутренней службы Красавиной Ксенией Александровной, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пгт. Мга, переулок Берёзовый, д. 1, совместно с заведующим Детский сад №10 ОАО «РЖД» Язвиной Ольгой Владимировной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Открывание дверей осуществляется не по направлению выхода из здания (эвакуационный выход из	ст.1 ч.2 п.1; ст.4 ч.3; ст.6 ч.1 п.2; ФЗ №123; п. 4.7 СНиП II-A.5-62 «Противопожарные	01.06.2018	

	музыкального зала наружу)	требования. Основные положения проектирования» (далее – СНиП II-А.5-62); п. 4.6 СНиП II-А.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» (далее – СНиП II-А.5-70*); п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2009)		
2.	Расстояние от пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м (музыкальный зал и кабинет заведующий)	ст.1 ч.2 п.1; ст.4 ч.3; ст.6 ч.1 п.2; ФЗ №123; п. 13.3.6 СП 5.1313.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 5.1313.2009)	01.06.2018	
3.	Допускается препятствие и перепады высотой не менее 45 см. на путях эвакуации, а именно деревянные пороги (коридор 1-го этажа и вход в групповую ячейку)	ст.1 ч.2 п.1; ст.4 ч.3; ст.6 ч.1 п.2; ФЗ №123; п. 36 пп «а» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР в РФ № 390); п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	01.06.2018	
4.	На дверях помещений производственного и складского назначения не обеспечено наличие обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (2 кладовых помещения в пищеблоке)	ст.1 ч.2 п.1; ст.4 ч.3; ст.6 ч.1 п.2; ФЗ №123; п. 20 ППР в РФ №390; прил. А СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (далее – СП 12.1313.2009)	01.06.2018	
5.	На путях эвакуации не предусмотрено аварийное	ст.1 ч.2 п.1; ст.4 ч.3; ст.6 ч.1 п.2; ФЗ №123;	01.06.2018	

	освещение, а именно коридор на 1-м этаже без естественного освещения	п. 4.3.1 СП 1.13130.2009; п. 7.104 СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (далее – СП 52.13330.2011); п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. требования пожарной безопасности» (далее – СП 7.13130.2013)		
6.	Помещения групповой ячейки не изолированы от помещений других групповых ячеек	ст.1 ч.2 п.1; ст.4 ч.3; ст.6 ч.1 п.2; ФЗ №123; п. 3.15 СНИП II-Л.3-62 «Детские ясли-сады нормы проектирования» (далее – СНИП II-Л.3-62); п. 5.2.4 СП 4.13130.2013;	01.06.2018	
7.	Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений, а именно из групповых ячеек на втором этаже менее двух	ст.1 ч.2 п.1; ст.4 ч.3; ст.6 ч.1 п.2; ФЗ №123; п. 4.6 СНИП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования» (далее - СНИП II-А.5-62); п. 3.3 СНИП II-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования» (далее - СНИП II-Л.2-62); п. 5.2.12 СП 1.1313.2009; п. 5.6 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» (далее – СП 118.1330.2012)	01.06.2018	

Устранение нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных и юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы Кировского района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ленинградской области
лейтенант внутренней службы Красавина К.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



«29» июня 2017 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«29» июня 2017 г.

 Красавина К.А.

(должность, фамилия, инициалы)